

Naručilac: **Univerzitet Crne Gore – Rektorat**

Broj : 05/1-2-1-491

Datum: 06.07.2020.godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) i Pravila o nabavkama male vrijednosti Univerziteta Crne Gore br. 02-346/3 od 26.12.2018.godine, **Univerzitet Crne Gore- Rektorat**, dostavlja

ZAHTEJ ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Univerzitet Crne Gore - Rektorat	Lice/a za davanje informacija: Nevena Đurović
Adresa: Cetinjska broj 2	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02016702
Telefon: 020/414 285	Faks:
E-mail adresa: javne.nabavke@ucg.ac.me	Internet stranica: www.ucg.ac.me

II Predmet nabavke:

- ☐ robe
☐ usluge
☒ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Investiciono održavanje (inženjerski radovi) Rektorat
45220000-5 Inženjerski i građevinski radovi

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Investiciono održavanje (inženjerski radovi) Rektorat
45220000-5 Inženjerski i građevinski radovi, procijenjene vrijednosti 29.990,00 eura (stavka u Planu javnih nabavki 490 konto 441-6)

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Napomena:

- Za svu opremu i materijalponuđač je dužan uračunati u cijenu: isporuku, spoljni i unutrašnji transport, montažu na objekat, prijem, uskladištenje, osiguranje, probe, ispitivanja, regulisanje, puštanje u rad i drugo.

-Izvođač mašinskih (termotehničkih) instalacija dužan je da obezbijedi električno povezivanje i puštanje u rad svih motora i ostalih električnih aparata, koji ulaze u sastav termotehničkih instalacija, tj. njegove isporuke.

-Izvodjač radova može da ponudi opremu i materijal drugih proizvođača pod uslovom da ta oprema ima iste, ili bolje karakteristike i gabarite, u odnosu na projektovanu opremu, uz obaveznu konsultaciju i odobrenje sa projektantom i investitorom.

Ne može se nuditi oprema i uređaji nižeg kvaliteta (klase)

-Izvođač radova ima obavezu da uoči i ukaže na bilo kakve eventualne propuste u projektnoj dokumentaciji, kao i na bilo kakve izmjene koje na gradilištu nastanu u toku izvođenja radova, a koje stvaraju potrebu za određenim izmjenama na instalacijama.

- Izvođač je obavezan da obezbijedi probni rad svih instalacija pod punim opterećenjem u trajanju od najmanje 24 sata dnevno u trajanju od 1÷4 nedelje, tokom kojeg perioda treba da budu izvršena sva finalna podešavanja i balansiranja, kao i obuka osoblja i korisnika.Svi troškovi energije tokom ovog perioda (električna energija, voda, gorivo, sredstva za podmazivanje i sl.) će biti dio ugovora. Nakon probnog rada sve djelove koji su bili izloženi trošenju i habanju (na primer filteri) je potrebno pregledati i očistiti ili zamijeniti, a sve hvatače nečistoće očistiti.

SPECIFIKACIJA MATERIJALA, OPREME I RADOVA POTREBNIH ZA IZRADU TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jed. mjere	Količina
1.	Spoljašnja jedinica VRF sistema za grijanje/hlađenje biblioteke sa čitaonom. Proizvođač: TOSHIBA ili ekvivalentno; Sledeći model:	Isporuka i montaža spoljašnje jedinice VRF sistema za grijanje/hlađenje biblioteke sa čitaonom. Proizvođač: TOSHIBA ili ekvivalentno; Uz spoljašnju jedinicu se isporučuje sav neophodan materijal i oprema za njeno montiranje, povezivanje i puštanje u rad. Sledeći model:		
.1			komada	1

	Tip: MMY-MAP0806HT8P-E Grejni kapacitet: 25,0 kW; Rashladni kapacitet: 22,4 kW; Dimenzije: 1830x990x780mm (VxŠxD); Težina: 242 kg;	Tip: MMY-MAP0806HT8P-E Grejni kapacitet: 25,0 kW; Rashladni kapacitet: 22,4 kW; Dimenzije: 1830x990x780mm (VxŠxD); Težina: 242 kg; Napajanje: 380-415V / 50Hz / 3Ph; Elekt.snaga grijanja: 5,53 kW / 8,77 A; Elekt.snaga hlađenja: 5,54 kW / 8,79 A; Priključak gasna faza/tečna faza: Ø19,1/12,7mm; Radni opseg hlađenje: -15°C ÷ +46°C; Radni opseg grijanje: -25°C ÷ +25°C; Rashladni fluid: R410A; Kapacitet rashladnog fluida: 11,5 kg.		
--	---	---	--	--

2.	Unutrašnja tanka kanalska jedinica VRF sistema za grijanje/hlađenje biblioteke i čitaonice. Proizvođač: TOSHIBA ili ekvivalentno; Sljedeći modeli:	Isporuka i montaža tanke kanalske jedinice VRF sistema za grijanje/hlađenje biblioteke i čitaonice. Proizvođač: TOSHIBA ili ekvivalentno; Sljedeći modeli:		
.1	Tip: MMD-AP0094SPH-E Grejni kapacitet: 3,2 kW; Rashladni kapacitet: 2,8 kW; Dimenzije: 210x845x645mm (VxŠxD); Težina: 22 kg;	Tip: MMD-AP0094SPH-E Grejni kapacitet: 3,2 kW; Rashladni kapacitet: 2,8 kW; Dimenzije: 210x845x645mm (VxŠxD); Težina: 22 kg; Napajanje: 220-240V / 50Hz / 1Ph; Elekt.snaga: 39 W / 0,29 A; Priključak gasna faza/tečna faza: Ø9,5/6,4mm; Priključak za kondenzat: Ø25mm. Oznaka na crtežu: TKJ-1.	komada	6

--	--	--	--	--	--

3.	Unutrašnja zidna jedinica VRF sistema za grijanje/hlađenje pomoćne prostorije. Proizvođač: TOSHIBA ili ekvivalentno; Sledeći modeli:	Isporuka i montaža zidne jedinice VRF sistema za grijanje/hlađenje pomoćne prostorije. Proizvođač: TOSHIBA ili ekvivalentno; Sledeći modeli:			
.1	Tip: MMK-AP0094HP-E Grejni kapacitet: 3,2 kW; Rashladni kapacitet: 2,8 kW; Dimenzije: 275x790x208mm (VxŠxD); Težina: 11 kg;	Tip: MMK-AP0094MH-E Grejni kapacitet: 3,2 kW; Rashladni kapacitet: 2,8 kW; Dimenzije: 275x790x208mm (VxŠxD); Težina: 11 kg; Napajanje: 220-240V / 50Hz / 1Ph; Elekt.snaga: 18 W / 0,18 A; Priključak gasna faza/tečna faza: Ø9,5/6,4mm; Priključak za kondenzat: Ø16mm. Oznaka na crtežu: ZJ-1.			
			komada	1	

4.	Rekuperatorska jedinica VRF sistema za ubacivanje svježeg vazduha u biblioteku i čitaonicu. Proizvođač: TOSHIBA ili ekvivalentno; Sledeći model:	Isporuka i montaža rekuperatorske jedinice VRF sistema za ubacivanje svježeg vazduha u biblioteku i čitaonicu. Proizvođač: TOSHIBA ili ekvivalentno; Sledeći model:			
.1	Tip: MMD-VN1002HEX1E Grejni kapacitet (DX): 6,60 kW; Rashladni kapacitet (DX): 5,93 kW; Protok vazduha: 950 m³/h;	Tip: MMD-VN1002HEXE Grejni kapacitet (DX): 6,60 kW; Rashladni kapacitet (DX): 5,93 kW; Protok vazduha: 950 m³/h; Dimenzije: 430x1189x1739mm (VxŠxD); Težina: 101 kg;			
			komada	1	

	Dimenzije: 430x1189x1739mm (VxŠxD); Težina: 101 kg;	Napajanje: 220-240V / 50Hz / 1Ph; Elekt.snaga: 0,55 kW; Priključak gasna faza/tečna faza: Ø12,7/6,4mm; Priključak za kondenzat: Ø25mm. Oznaka na crtežu: RJ-DX-1.			
--	--	---	--	--	--

5.	Bakarne cijevi za razvod freona Sledećih prečnika:	Isporuka i montaža bakarnih cijevi za razvod freona Sledećih prečnika:			
.1	Ø6.4mm	Ø6.4mm	metara	9.6	
.2	Ø9.5mm	Ø9.5mm	metara	36.0	
.3	Ø12.7mm	Ø12.7mm	metara	16.3	
.4	Ø15.9mm	Ø15.9mm	metara	22.9	
.5	Ø19.1mm	Ø19.1mm	metara	3.6	

6.	Sav sitan materijal za spajanje i povezivanje cijevi uzima se 50% do prethodne pozicije.	Sav sitan materijal za spajanje i povezivanje cijevi uzima se 50% do prethodne pozicije.			
----	--	--	--	--	--

7.	Termička izolacija cijevi freonskog razvoda min. debljine 9mm. Proizvođač: Armacell ili ekvivalentno Tip: ARMAFLEX XG Sledećih prečnika:	Isporuka i montaža termičke izolacije min. debljine 9mm sa parnom branom za standardne bakarne cijevi spoljašnjeg prečnika. Proizvođač: Armacell ili ekvivalentno Tip: ARMAFLEX XG (ova pozicija je uvećana za 10% od dužina predviđenih cijevi) Sledećih prečnika:			
.1	Armaflex XG 09x008	Armaflex XG 09x008	metara	10.6	
.2	Armaflex XG 09x012	Armaflex XG 09x012	metara	39.6	

.3	Armaflex XG 09x015	Armaflex XG 09x015	metara	17.9	
.4	Armaflex XG 09x018	Armaflex XG 09x018	metara	25.2	
.5	Armaflex XG 09x028	Armaflex XG 09x028	metara	4.0	

8.	PPR ili PVC cijevi za odvod kondenzata od unutrašnjih jedinica Proizvođač: Peštan ili ekvivalentno; Sljedećih prečnika:	Isporuka i montaža PPR ili PVC cijevi za odvod kondenzata od unutrašnjih jedinica do najbližih vertikal za atmosfersku kanalizaciju ili odvoda u lavabio, sudoperama itd. Proizvođač: Peštan ili ekvivalentno; Sljedećih prečnika:			
.1	PPR Ø16	PPR Ø16	metara	0.6	
.2	PPR Ø25	PPR Ø25	metara	32.5	
.3	PPR Ø32	PPR Ø32	metara	4.6	

9.	Sifon za ugradnju u zid Proizvođač: HL Hutterer & Lechner ili ekvivalentno, Sljedeći model:	Isporuka i montaža sifona za ugradnju u zid Proizvođač: HL Hutterer & Lechner ili ekvivalentno, Uređaj se ugrađuje u neposrednoj blizini najbližeg slivnika, na lako pristupačnom mjestu zbog održavanja i čišćenja. Sifon ima dvije vrste zaštite od „povrata“ neprijatnog mirisa, mehaničku i hidrauličku. Sifon također ima pristup za reviziju i održavanje. Sljedeći model:			
.1	Tip: HL 138, Dimenzije: 110x110x60mm; Priključak: DN20÷DN32.	Tip: HL 138, Dimenzije: 110x110x60mm; Priključak: DN20÷DN32.	komada	2	

10.	Bakarni fazonski komadi, Y račve Proizvođač: TOSHIBA ili ekvivalentno; Sljedeći model:	Isporuka i montaža bakarnih fazonskih komada, Y račve Proizvođač: TOSHIBA ili ekvivalentno; Sljedeći model:			
-----	--	---	--	--	--

.1	Tip: RBM-BY55E	Tip: RBM-BY55E			
			komada	6	
.2	Tip: RBM-BY105E	Tip: RBM-BY105E			
			komada	1	

11.	Lokalni kontroler unutrašnjih jedinica Proizvođač: TOSHIBA ili ekvivalentno; Sledeći model:	Isporuca i montaža lokalnih kontrolera Proizvođač: TOSHIBA ili ekvivalentno; Sledeći model:			
.1	Tip: RBC-AMS54E-ES	Tip: RBC-AMS54E-ES			
			komada	2	
.2	Tip: TCB-AX32E2	Tip: TCB-AX32E2			
			komada	1	

12.	Signalni kablovi za povezivanje jedinica sa kontrolerima.	Isporuca i montaža signalnih kablova za povezivanje jedinica sa kontrolerima.			
.1	-	-	metara	43.0	

13.	Dopuna instalacija freonom R-410A	Isporuca freona R-410A i dopuna instalacije.			
.1	-	-	kg	2.4	

14.	Ventilaciona rešetka za ubacivanje vazduha Proizvođač: Lindab illi ekvivalentno; Sledeći modeli:	Isporuca i montaža ventilacione rešetke za ubacivanje vazduha Proizvođač: Lindab illi ekvivalentno; Sledeći model:			
.1	Tip: AD-21-VD-450-100	Tip: AD-21-VD-450-100 Dimenzije: 482x132x35mm (ŠxVxD); Rešetku montirati na odgovarajuću plenumsku kutiju koja ima priključak za fleksibilno crijevo. Spajanje na plenumsku kutiju uraditi fleksibilnim			
			komada	4	

		termoizolovanim crijevom. Plenumska kutija odgovara dimenzijama rešetke i potrebno je termoizolovati. Oznaka na crtežu: VR-1.			
.2	Tip: AD-21-VD-800-160	Tip: AD-21-VD-800-160 Dimenzije: 832x192x35mm (ŠxVxD); Rešetku montirati direktno na kanal od kanalske jedinice. Oznaka na crtežu: VR-2.			
			komada	6	

15.	Ventilaciona rešetka za izvlačenje vazduha Proizvođač: Lindab illi ekvivalentno; Sledeći modeli:	Isporuka i montaža ventilacione rešetke za izvlačenje vazduha Proizvođač: Lindab illi ekvivalentno; Sledeći model:			
.1	Tip: AE-11-VD-400-100	Tip: AE-11-VD-400-100 Dimenzije: 430x130x35mm (ŠxVxD); Rešetku montirati na odgovarajuću plenumsku kutiju koja ima priključak za fleksibilno crijevo. Spajanje na plenumsku kutiju uraditi fleksibilnim termoizolovanim crijevom. Plenumska kutija odgovara dimenzijama rešetke i potrebno je termoizolovati. Oznaka na crtežu: VR-3.			
			komada	4	
.2	Tip: AE-11-VD-400-250	Tip: AE-11-VD-400-250 Dimenzije: 430x280x35mm (ŠxVxD); Rešetku montirati u spušenom plafonu ispod filtera za kanalsku jedinicu. Oznaka na crtežu: VR-4.			
			komada	6	

16.	Kanali za ventilaciju koji služe za ubacivanje i	Kanali za ventilaciju koji služe za ubacivanje i izvlačenje vazduha, i koji su izrađeni od lima debljine od			
-----	--	---	--	--	--

	izvlačenje vazduha, i koji su izrađeni od lima debljine od 0,6mm. Naručuju se po kilogramu.	0,6mm. Naručuju se po kilogramu.			
.1	Ø200	Ø200	m	30.0	
.2	Ø250	Ø250	m	30.0	

17.	Sav sitan materijal ovješeno, dihtovanje i spajanje kanala uzima se 50% do prethodne pozicije.	Sav sitan materijal ovješeno, dihtovanje i spajanje kanala uzima se 50% do prethodne pozicije.			
-----	--	--	--	--	--

18.	Izolovano fleksibilno crijevo Sledećih prečnika:	Isporučka i montaža izolovanog fleksibilnog crijeva. Sledećih prečnika:			
.1	Ø200	Ø200	metara	5.0	
.2	Ø250	Ø250	metara	5.0	

19.	Spoljašnja žaluzina za ubacivanje i izbacivanje vazduha iz biblioteke. Proizvođač: Lindab ili ekvivalentno; Sledeći model:	Isporučka i montaža spoljašnje žaluzine za ubacivanje i izvlačenje vazduha iz biblioteke. Proizvođač: Lindab ili ekvivalentno; Žaluzina sprečava ulazak lišća i kiše u ventilacioni sistem. Sledeći modeli:			
.1	Tip: YGC-400 Dimenzije: 440x35mm (ØxD);	Tip: YGC-400 Dimenzije: 440x35mm (ØxD); Oznaka na crtežu: SŽ-1.	komada	2	

20.	Liveni članak radijatora Proizvođač: VIADRUS ili ekvivalentno; Sledeći model:	Isporučka i montaža livenih članaka radijatora Proizvođač: VIADRUS ili ekvivalentno; Karakteristike livenih radijatora: dug radni vijek, garancija 20			
-----	--	--	--	--	--

		godina na standardnu bateriju, klasičan dizajn, lako čišćenje i održavanje higijene, mogućnost usklađivanja snage radijatora, mogućnost postavljanja integrisanog termostatskog ventila, mogućnost naknadne promjene snage... Sledeći model:			
.1	Tip: KALOR 3 900/70; Dimenzije članka: 980x60x70 mm (VxŠxD); Rastojanje između priključaka: 900mm; Prečnik priključka: 5/4"; Težina članka: 6,10 kg; Snaga članka za 90/70/20°C: 121,6 W; Snaga članka za 90/70/18°C: 126,8 W; Snaga članka za 90/70/15°C: 135 W; Sadržaj vode u članku: 0,8 l;	Tip: KALOR 3 900/70; Dimenzije članka: 980x60x70mm (VxŠxD); Rastojanje između priključaka: 900mm; Prečnik priključka: 5/4"; Težina članka: 6,10 kg; Snaga članka za 90/70/20°C: 121,6 W; Snaga članka za 90/70/18°C: 126,8 W; Snaga članka za 90/70/15°C: 135 W; Sadržaj vode u članku: 0,8 l;	komada	75	
21.	Električni grijač za radijatore Proizvođač: CINI, Čačak ili ekvivalentno; Sledeći modeli:	Isporuka i montaža električnih grijača za radijatore. Proizvođač: CINI, Čačak ili ekvivalentno; Karakteristike električnih grijača: električni grijač za radijatore sa preciznom elektronskom regulacijom temperature, koja se zadaje uz pomoć dugmeta elektronskog termoregulatora smještenog na kućištu grijača. Ugrađeni termički osigurač sa temperaturom topljenja od 94°C pruža pouzdanu zaštitu od pregrijavanja. Sledeći modeli:			
.1	Tip: MEK 06 Snaga grijača: 600 W;	Tip: MEK 06 Snaga grijača: 600 W; Napajanje: 220-240V / 50Hz / 1Ph; Grejni medijum: voda;	komada	1	

		Regulacija temperature: 5-60°C±3°C Boja kućišta: bijela.			
.2	Tip: MEK 20 Snaga grijača: 2000 W;	Tip: MEK 20 Snaga grijača: 2000 W; Napajanje: 220-240V / 50Hz / 1Ph; Grejni medijum: voda; Regulacija temperature: 5-60°C±3°C Boja kućišta: bijela.			
			komada	4	
22.	Za sav sitan materijal za redukcije, spajanje radijatora, čepove (lijevi i desni), pribor za postavljanje i vješanje radijatora uzima se 20% od prethodne stavke.	Za sav sitan materijal za redukcije, spajanje radijatora, čepove (lijevi i desni), pribor za postavljanje i vješanje radijatora uzima se 20% od prethodne stavke.			

U ponuđenu cijenu uračunati:

- Izrada uputstva za rukovanje i održavanje sistema i obuka odgovarajućeg lica.
- Mjerenje i regulisanje izvedene instalacije na projektovane uslove, balansiranje mreže, podešavanje i funkcionalno probanje kompletnog sistema,
- Atesti i garancije.

VI Način plaćanja

Način plaćanja : Virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvođenja radova 60 dana od dana zaključivanja ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☒ najniža ponuđena cijena

broj bodova 100

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 06.07.2020. zaključno sa danom 13.07.2019.godine do 12 sati.

Ponude se mogu predati:

☒ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Cetinjska br.2

☒ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresa Cetinjska br.2.

☐ elektronskim putem

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijet će se u roku od 20 dana od dana dostavljanja ponuda.

XI Druge informacije

Ponudlač je dužan dostaviti:

- Rješenje iz CRPS da je registrovan za pružanje predmetnih usluga (dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponudalaa);
- Licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).
- Licencu ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) mašinska koji ispunjava uslove za ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja).
- Popunjene obrasce koje priprema ponudlač.
- Ponudlač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, u skladu sa članom 13 Zakona o javnim nabavkama.
- U ponudenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponudenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.
- Ponudena cijena/e piše se brojkama.
- Ponudena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke male vrijednosti.
- Ponude primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.
- U slučaju da ponudlač nema sjedište u Crnoj Gori niti ima imenovanog poreskog zastupnika, primijeniće se član 12 tačka 2 Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01 od 31.12.2001, 012/02 od 15.03.2002, 038/02 od 26.07.2002, 072/02 od 31.12.2002, 021/03 od 31.03.2003, 076/05 od 16.12.2005, 004/06 od 27.01.2006, Službeni list Crne Gore", br. 016/07 od 27.12.2007, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 029/13 od 22.06.2013, 009/15 od 05.03.2015, 053/16 od 11.08.2016, 001/17 od 09.01.2017, 050/17 od 31.07.2017).
- Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je jedna pristigla ponuda koja zadovoljava, sve uslove navedene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.
- Ponudena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke male vrijednosti, a ukoliko je predmet nabavke male vrijednosti određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

-Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj na prednjoj strani mora biti tekst „PONUDA-NE OTVARAJ”, naziv i broj zahtjeva za nabavke male vrijednosti, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Izabrani ponuđač je u obavezi da dostavi **Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5%** od vrijednosti ugovora koja je bezusovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija, a kojom bezuslovno i neopozivo garantuje izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam(7) dana duže od roka izvršenja ugovora tj. roka iz tačke VII ovog zahtjeva.

Službenik za javne nabavke

Ninković Bojana



M.P.

Ovlašćeno lice Naručioca

prof. dr Danilo Nikolić



Naručilac: **Univerzitet Crne Gore – Rektorat**

Broj : 05/1-2-1- 492

Datum: 06.07.2020godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) i Pravila o nabavkama male vrijednosti Univerziteta Crne Gore br. 02-346/3 od 26.12.2018.godine, **Univerzitet Crne Gore- Rektorat**, dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Univerzitet Crne Gore - Rektorat	Lice/a za davanje informacija: Nevena Đurović
Adresa: Cetinjska broj 2	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02016702
Telefon: 020/414 285	Faks:
E-mail adresa: javne.nabavke@ucg.ac.me	Internet stranica: www.ucg.ac.me

II Predmet nabavke:

- ☒ robe
☐ usluge
☐ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Kancelarijski namještaj-Rektorat
39130000-2 Kancelarijski namještaj

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Kancelarijski namještaj-Rektorat, procijenjene vrijednosti 14.990,00 eura (stavka u Planu javnih nabavki 303 konto 441-5)

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Btine karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	jedinica mjere	količina

1.	Radni sto	Izrada radnog stola dimenzija 70x100cm, visine 75cm od univera (dezen po izboru Investitora, a iz predložene palate ponuđača). Ploču stola raditi sa skrivenim čeonim podebljanjima sa svake strane od po 5cm. Prednju stranu stola raditi od istog materijala-univera na visini od 30cm od poda. Bočne ivice stola raditi od istog materijala-univera. Predvidjeti kantovanje abs kant trakama u debljini od 2mm sa svih strana. Po kraćim ivicama radne ploče predvidjeti njeno urezivanje i postavljanje zaštitnog paravana od pleksiglasa. Ugradnju zaštitnog paravana (pleksiglasa debljine 5cm i visine 60cm) obezbidjeti na kvalitetan način kako bi vertikale ostale nepomične (fiksiranje izvršiti zarezivanjem ploče na podebljanim pozicijama u dubini od 2-3cm silikonom). U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom.	kom	51
2.	Stolice	Konferencijska stolica sa fiksnim aluminijumskim hromiranim ramom- tip "sanki", sa ergonomskim sjedištem, leđnim i sjedalnim dijelom u štofu prema izboru Investitora a iz predložene palate ponuđača, sa naslonom za ruke sa PVC oblogom. Maksimalno opterećenje 110kg. Dimenzije stolice: ukupna visina 81cm, visina sjedišta 46, širina sjedišta 56cm, dubina sjedišta 52cm, sa mogućnošću odstupanja u dimenzijama +-5%.	kom	60

VI Način plaćanja

Način plaćanja : Virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok isporuke robe sukcesivno po zahtjevu naručioca.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☒ najniža ponuđena cijena

broj bodova 100

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 06.07.2020. godine od 10 – 12h, zaključno sa danom do 10.07.2020. godine do 12 sati.

Ponude se mogu predati:

☒ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Cetinjska br.2

☒ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresa Cetinjska br.2.

☐ elektronskim putem

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 20 dana od dana dostavljanja ponuda.

XI Druge informacije

Ponudač je dužan dostaviti:

-Rješenje iz CRPS da je registrovan za pružanje predmetnih usluga (dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača);

- Popunjene obrasce koje priprema ponuđač.

-Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, u skladu sa članom 13 Zakona o javnim nabavkama.

- U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

-Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

-Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke male vrijednosti.

-Ponude primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

- U slučaju da ponuđač nema sjedište u Crnoj Gori niti ima imenovanog poreskog zastupnika, primijeniće se član 12 tačka 2 Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01 od 31.12.2001, 012/02 od 15.03.2002, 038/02 od 26.07.2002, 072/02 od 31.12.2002, 021/03 od 31.03.2003, 076/05 od 16.12.2005, 004/06 od 27.01.2006, Službeni list Crne Gore", br. 016/07 od 27.12.2007, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 029/13 od 22.06.2013, 009/15 od 05.03.2015, 053/16 od 11.08.2016, 001/17 od 09.01.2017, 050/17 od 31.07.2017).

-Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je jedna pristigla ponuda koja zadovoljava, sve uslove navedene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.

-Ponudena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke male vrijednosti, a ukoliko je predmet nabavke male vrijednosti određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

-Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj na prednjoj strani mora biti tekst „PONUDA-NE OTVARAJ”, naziv i broj zahtjeva za nabavke male vrijednosti, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.


-Izabrani ponuđač je u obavezi da dostavi **Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5%** od vrijednosti ugovora koja je bezusovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija, a kojom bezuslovno i neopozivo garantuje izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam(7) dana duže od roka izvršenja ugovora tj. roka iz tačke VII ovog zahtjeva.

Službenik za javne nabavke

Ninković Bojana



Ovlašćeno lice Naručioca

prof. dr Danilo Nikolić

