

Tabele neophodne za proračun napojnih vodova i provjeru
efikasnosti zaštite nulovanjem

NAZIVNA STRUJA OSIGURAČA
10
16
20
25
35
50
63
80
100
125

DOZVOLJENA STRUJA KABLA $I_d(A)$	PRESJEK KABLA A (mm ²)
18	1.5
25	2.5
34	4
44	6
60	10
80	16
105	25
130	35
160	50
200	70

A (mm ²)	R(mΩ/m)	X(mΩ)/m
1.5	13.8	0.115
2.5	7.56	0.11
4	4.6	0.107
6	3.05	0.1
10	1.81	0.094
16	1.14	0.09
25	0.719	0.086
35	0.519	0.083
50	0.391	0.083

Tabele neophodne za proračun napojnih vodova i provjeru
efikasnosti zaštite nulovanjem

NAZIVNA STRUJA OSIGURAČA
10
16
20
25
35
50
63
80
100
125

DOZVOLJENA STRUJA KABLA $I_d(A)$	PRESJEK KABLA A (mm ²)
18	1.5
25	2.5
34	4
44	6
60	10
80	16
105	25
130	35
160	50
200	70

A (mm ²)	R(mΩ/m)	X(mΩ)/m
1.5	13.8	0.115
2.5	7.56	0.11
4	4.6	0.107
6	3.05	0.1
10	1.81	0.094
16	1.14	0.09
25	0.719	0.086
35	0.519	0.083
50	0.391	0.083