



Preporučene vrijednosti optimalnog osvjetljenja u zavisnosti od namjene prostorije (opšta rasvjeta)

Vrsta i namjena prostorije	Faktori kvaliteta unutrašnjeg osvjetljenja				
	Optimalni nivo osvjetljenosti(lx) Preporuke JKO	Boja svjetlosti	Temperatura boje	Stepen reprodukcije boja	Razred blještanja
Malo frekventni prolazi i hodnici	60	proizvoljna		1B	-
Kupatila, garderobe	120	t	2700	1B	2
Dječje sobe	120	b	6500	1B	2
Dnevne sobe, kuhinje	250	t,b	2700,6500	1B	2
Spavaće sobe	60	t	2700	1B	2

Kompaktne fluorescentne lampe - Philips

Tip	Sa užarenom niti	Snaga	Navoj	Napon	Fluks	Temperatura boje	Faktor snage
	W	W		V	Lm	K	
PLE-T	75	15	E27	230-240V	900	2700	0.5
PLE-T	100	20	E27	230-240V	1200	2700	0.55
PLE-T	100+25	23	E27	230-240V	1500	2700	0.55
PLE-T	75	15	E27	230-240V	800	6500	0.5
PLE-T	100	20	E27	230-240V	1100	6500	0.55
PLE-T	100+25	23	E27	230-240V	1350	6500	0.55